



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ярославской области  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8 (4852) 790-815, факс 8 (4852) 790-877

E-mail: [und-yaroslavl@mail.ru](mailto:und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по городу Рыбинску и Рыбинскому району

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д. 30 тел. 8 (4855) 222-112, 8 (4855) 222-198 факс 8 (4855) 222-011;

E-mail: [ond\\_rybinsk@mail.ru](mailto:ond_rybinsk@mail.ru); [ondrmr@yandex.ru](mailto:ondrmr@yandex.ru))

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№53

"26" февраля 2016 года  
14 час. 00 мин.

город Рыбинск

В период с 25.02.2016 по 26.02.2016 года по адресу: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, улица 9 Мая, д.14 (юридический адрес учреждения: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, улица 9 Мая, д.14 ИНН 7610028056 ОГРН 1027601121283) на основании распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Елагина В.А. №53 от 02.02.2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения гимназия №18 имени В.Г.Соколова (далее по тексту гимназия №18 имени В.Г.Соколова) с целью контроля исполнения п.п.1,6 предписания №10/1/1(23), срок исполнения которых истек 15.02.2016 года.

Продолжительность проверки: с 15 часов 10 минут по 15 часов 40 минут 25.02.2016 года, с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 26.02.2016 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: директор гимназии №18 имени В.Г.Соколова Горева Наталья Владимировна 02.02.2016 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовала: директор гимназии №18 имени В.Г.Соколова Горева Н.В.

В ходе проверки установлено:

Здание школы трехэтажное, 2 степени огнестойкости. Кровля шиферная по сгораемой деревянной обрешетке. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. В рабочем состоянии находится телефонная связь (550734). Площадь помещений здания 4161,7 м.кв. Год постройки здания лит. А-1966. Здание рассчитано на 496 детей, 108 человек педагогического и технического персонала. Ближайшее пожарное подразделение (ПЧ-10 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие, круговой проезд и пригодны для проезда пожарной техники. С 1 этажа школы наружу имеется 6 эвакуационных выходов, со



второго этажа 4 выхода через лестничные клетки типа Л1, с 3 этажа- 3 эвакуационных выхода через лестничные клетки типа Л1. Помещения школы укомплектованы первичными средствами пожаротушения – огнетушители ОУ-5 в количестве 13 штук, ОП – 5 в количестве 2 штук, которые находятся в технически исправном состоянии. Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре 2 (частично 3) типа. Заключен договор на техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре №96 от 11.01.2016 года с ИП Лебедевым Г.Б. На момент проведения проверки системы АПС и СОУЭ находятся в работоспособном состоянии. Приемно-контрольный прибор управления системами АПС и СОУЭ Сигнал-20 расположен на 1-м этаже здания на вахте. На объекте разработана организационно-распорядительная документация по обеспечению противопожарного режима Ответственными лицами за пожарную безопасность пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму (удостоверение № 2391, 2392 от 11.12.2014 года на учебных курсах ЯНОО «ОЦ «Профит» ). Выполнены испытания наружных пожарных лестниц 20.12.2013 года ЯОО ООО ВДПО. Проведена проверка качества огнезащитной обработки стораемых конструкций чердачного помещения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО (протокол №245/К/14 от 11.06.2014 года).

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены  | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|---|--|---|
| 1.    | Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в целом по зданию не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: требуется система оповещения людей о пожаре 3 типа (фактически установлена 2 и 3 типа).  | СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности раздел 7 таблица 2 п.4 НПБ 104-03 п.3.14 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» раздел 5 таблица 2 п. 7. | Гимназия №18 им. В.Г.Соколова в лице директора Горевой Н.В.   |
| 2.    | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в здании руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (решение Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-6165/2014 от 28.08.2014 года). | ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.33 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.7.2.5 ГОСТ 12.4.026-2001 п.7.2.5   | Гимназия №18 им. В.Г.Соколова в лице директора Горевой Н.В.   |

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): в ходе проверки установлено, что не исполнены п.п. 1,6 предписания №10/1/1(23), срок исполнения которых истек 15.02.2016 года, а именно:

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 | Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в целом по зданию не соответствует требованиям норма- | СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасно- |
|---|--|---|

|   |   |  |
|---|---|--|
|   | тивных документов по пожарной безопасности, а именно: требуется система оповещения людей о пожаре 3 типа (фактически установлена 2 и 3 типа).   | сти раздел 7 таблица 2 п.4 НПБ 104-03 п.3.14 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» раздел 5 таблица 2 п. 7. |
| 6 | При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в здании руководитель организации не обеспечил соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности (по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (решение Арбитражного суда Ярославской области по делу №А82-6165/2014 от 28.08.2014 года). | ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п.33 ГОСТ Р 12.2.143-2009 п.7.2.5 ГОСТ 12.4.026-2001 п.7.2.5                     |

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № \_\_\_\_\_

Подпись лица, проводившего проверку:  
государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района  
по пожарному надзору Золотарева М.В.

«16» февраля 2016 года

млп

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор гимназии №18 имени В.Г.Соколова Горева Н.В.

«16» февраля 2016 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)